



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELLA UNITÀ OPERATIVA
ATTIVITA' TECNICHE

NUMERO 55 DEL 13 SET. 2010

REGISTRO GENERALE

NUMERO 1296 DEL 13 SET. 2010

OGGETTO Lavori di adeguamento funzionale con realizzazione impianti termici autonomi dei locali siti al piano primo secondo e terzo della sede di via della Pineta in Potenza. Indizione di procedura negoziata.

DIREZIONE PROPONENTE U.O ATTIVITA' TECNICHE

Documenti integranti il provvedimento
lettera di invito

Numero Allegati 1

RISERVATO ALL'UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di responsabilità €

Centro di costo 1220100600 €

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ OPERATIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza

in data 13 SET. 2010 Ex art. 44 - L.R. n.39/2001 e s.m.l. e che la stessa vi rimarrà affissa per 5 giorni consecutivi

Potenza, 13 SET. 2010

DATA

Il presente atto si compone di n° 5 pagine

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Luigi Martorano

Pagina 1 di 5

Determinazione n° ____ del _____
DEL RESPONSABILE DELLA U.O. ATTIVITA' TECNICHE

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale N° 870 del 01 settembre 2010, con la quale si individuava l'Arch. Franca Cicale quale Responsabile delle UU.OO. Attività Tecniche degli ambiti territoriali delle disciolte AA.SS.LL. di Potenza e Lagonegro per il periodo 01.09.2010 – 31.12.2010.

Richiamata la nota del Direttore Amministrativo prot. n° 007805 del 09 giugno 2009, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica è stato delegato all'adozione di tutte le determinazioni di competenza dell'U.O. “Attività Tecniche” relative ad attività non discrezionali.

Su proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Angelo Scarfiglieri che relaziona quanto segue:

Premesso che:

- i locali di proprietà di quest'Azienda siti al piano primo secondo e terzo della sede di via della Pineta in Potenza, sede del DSB di II Livello di Potenza e del Consultorio Familiare, risultano attualmente asserviti da impianti termici di tipo condominiale (ad eccezione dell'ala destra secondo piano, che risulta autonomo);
- gli orari di accensione degli impianti risulta non idoneo alle esigenze di sedi di uffici pubblici con conseguente disagio per i dipendenti dislocati negli stessi;
- gli impianti sono costituiti da diverse colonne montanti in acciaio nero e da elementi radianti del tipo in ghisa, insufficienti al fabbisogno dei locali, installati da circa quaranta anni;
- al fine di ottimizzare i costi ed i benefici per i dipendenti che svolgono la loro attività nelle strutture di cui sopra occorre procedere al distacco degli impianti termici da quello condominiale;
- l'attuale disposizione delle colonne montanti e dei radiatori non permette il collegamento ad un unico generatore.

Evidenziato che questo ufficio, a seguito di sopralluoghi congiunti con i Responsabili della struttura, ha concordato, quale soluzione ideale per l'adeguamento degli impianti termici in oggetto, la realizzazione di quattro nuovi impianti autonomi con caldaia murale di potenza non superiore ai

35 Kw, installabili direttamente negli uffici comprendenti nuove tubazioni di distribuzione e sostituzione degli elementi radianti.

Atteso pertanto che è necessario procedere alla effettuazione dei lavori di adeguamento funzionale con realizzazione di impianti termici autonomi dei locali siti al piano primo secondo e terzo della sede di via della Pineta in Potenza;

Atteso altresì che per la realizzazione dei lavori di che trattasi, può procedersi mediante indizione di procedura negoziata tra Ditte operanti nel settore in virtù dell'art. 4 del Regolamento dei lavori in economia della delibera 554/06;

Che l'Ufficio Tecnico ha predisposto la lettera di invito, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, in cui si richiede alle ditte anche la progettazione dei lavori di adeguamento funzionale con realizzazione di impianti termici autonomi dei locali siti al piano primo secondo e terzo della sede di via della Pineta in Potenza;

Ritenuto che per la realizzazione dei lavori di che trattasi, può procedersi mediante indizione di procedura negoziata tra ditte operanti nel settore in virtù dell'art. 125 comma 8 D.Lgs. n. 163/2006;

D E T E R M I N A

- 1) La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 2) di autorizzare il responsabile del Procedimento Geom. Angelo Scarfiglieri a predisporre tutti gli atti necessari per l'espletamento della trattativa privata per l'effettuazione dei *“lavori di adeguamento funzionale con realizzazione di impianti termici autonomi dei locali siti al piano primo secondo e terzo della sede di via della Pineta in Potenza”*;
- 3) di far gravare la spesa sul bilancio economico dell'anno 2010;
- 4) di riservarsi di inserire la spesa nel piano di investimenti di cui alla deliberazione 779/09, che a breve si andrà a rimodulare, mediante apposita scheda mexa,;

L'ISTRUTTORE


GEOM. ANGELO SCARFIGLIERI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA


ARCH. FRANCA CICALE

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

OGGETTO Lavori di adeguamento funzionale con realizzazione impianti termici autonomi dei locali siti al piano primo secondo e terzo della sede di via della Pineta in Potenza. Indizione di procedura negoziata.

13 SET. 2010

Si attesta che copia conforme della presente determinazione è stata trasmessa in data _____

all'Unità Operativa _____ ATTIVITA' TECNICHE UFFICIO DI POTENZA

e alle Unità Operative _____ ECONOMICO PATRIMONIALE POTENZA

L'IMPIEGATO ADDETTO



(LUIGI MARTORANO)